



Шрак Техник ЕООД
Атанас Проданов
Транспортна 15, Сمارт Център офис 4.1.2
8008 Бургас
+359894548754
a.prodanov@schrack.bg
www.schrack.bg

Име на разпределителната апаратура

Табло - 1

Клиент

Адрес за доставка (строителна площадка)

Проект

1.5.3. Слаботоково табло
за открит монтаж

Бележка

за медиаконвертор и Wi-Fi рутер

Създаден	5.12.2024 г.	Номер на поръчка		Дата на следващата проверка	12.07.2020 г.
Номер на чертеж	638689843863225233	Договор за изпълнение		Брой страници	4

Апаратурата е механично проверена

Таблото е електрически проверено

Внимание:

Всички електрически товари могат да използват максимум 80% от номиналният ток на устройствата съгласно IEC61439 (е.г.: $INC = IN \times 0,8$)

Бележка :

Декларация за съответствие



Шрак Техник ЕООД
Атанас Проданов
Транспортна 15, Смарт Център офис 4.1.2
8008 Бургас
+359894548754
a.prodanov@schrack.bg
www.schrack.bg

Декларираме на своя отговорност, че продуктът отговаря на изискванията и е в съответствие със стандартите. Също така декларираме, че продукта е безопасен при нормални експлоатационни условия и отговаря на техническите изисквания за електромагнитна съвместимост.

Име	1.5.3. Слаботоково табло
Артикулен номер	DW4HD226--
Схема номер	638689843863225233
Клас на защита	II
Номинално напрежение	400 V
Главен прекъсвач	40 A
Честота на напрежението	50 Hz
IP защита	
EMV норма	
Стандарти	EN61439_1,EN61439_3
Производство М/Г	49 / 24

Място :

Дата :

Име :

Длъжност :